

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przetarg nieograniczony

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg.  
[www.mec.kolobrzeg.pl](http://www.mec.kolobrzeg.pl), [mec@mec.kolobrzeg.pl](mailto:mec@mec.kolobrzeg.pl)

### 2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 stycznia 2021 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

### 3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej [www.mec.kolobrzeg.pl](http://www.mec.kolobrzeg.pl) w dziale Przetargi podział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania „**Legalizacja liczników ciepła z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu i czujnikami temperatury PT 500 wraz z wymianą baterii w przelicznikach**”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

### 4. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest legalizacja i wymiana baterii liczników ciepła z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu i czujnikami temperatury PT 500 według poniższego zestawienia:

| Wyszczególnienie                        | j.m. | Ilość |
|---|------|-------|
| Czujniki temperatury PT500              | szt. | 98    |
| Przeliczniki                            | szt. | 98    |
| Baterie do przeliczników                | szt. | 98    |
| Przetworniki przepływu:                 | szt. | 98    |
| Q <sub>n</sub> = 0,6 m <sup>3</sup> /h  | szt. | 3     |
| Q <sub>n</sub> = 1,5 m <sup>3</sup> /h  | szt. | 9     |
| Q <sub>n</sub> = 2,5 m <sup>3</sup> /h  | szt. | 15    |
| Q <sub>n</sub> = 3,0 m <sup>3</sup> /h  | szt. | 12    |
| Q <sub>n</sub> = 3,5 m <sup>3</sup> /h  | szt. | 11    |
| Q <sub>n</sub> = 6,0 m <sup>3</sup> /h  | szt. | 20    |
| Q <sub>n</sub> = 10,0 m <sup>3</sup> /h | szt. | 18    |
| Q <sub>n</sub> = 15,0 m <sup>3</sup> /h | szt. | 6     |

|                                   |      |   |
|-----------------------------------|------|---|
| $Q_n = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ | szt. | 4 |
|-----------------------------------|------|---|

2. Wykonawca będzie sukcesywnie realizował prace składające się na przedmiot zamówienia na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego, określających ilość liczników do legalizacji oraz termin jej wykonania.

## 5. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 6. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 7. Wymagany termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia w dwóch etapach:

- 1) I partia liczników – do 30 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.
- 2) II partia liczników - do 29 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.

## 8. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## 9. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 10. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  
cena (netto) - 100 %

## 11. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesać pocztą na adres Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Legalizacja liczników ciepła z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu i czujnikami temperatury PT 500 wraz z wymianą baterii w przelicznikach, nie otwierać przed 23.04.2021 r. godz. 10:30”.

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30.

## 12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.

## 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia brutto.