

Zestawienie wyposażenia technologicznego węzła cieplnego budynek „H” ABADES

| Lp. | URZĄDZENIE | Ilość | UWAGI |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| STRONA SIECIOWA | | | |
| 1. | Wymiennik płytowy instalacji c.o. typ CB60-30L, moc-154,0Kw, $\Delta p_s=6,62\text{kPa}$, $\Delta p_i=23,2\text{kPa}$ + kpl. króćców przyłączeniowych + izolacja termiczna | 1 | f-my Alfa Laval |
| 2. | Wymiennik płytowy instalacji c.w.u. typ CB60-30L moc-136,0kW $\Delta p_s=8,71\text{kPa}$, $\Delta p_i=3,43\text{kPa}$ + kpl. króćców przyłączeniowych + izolacja termiczna | 1 | f-my Alfa Laval |
| 3. | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN50,PN16 +izolacja | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 4. | Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 1 ^{1/4} ” | 1 | f-my Oventrop |
| 5. | Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 1 ^{1/4} ” | 1 | f-my Oventrop |
| 6. | Wstawka dla regulatora ciśnienia typu AVP DN15 PN16 Kvs=4,0m ³ /h | 1 | |
| 7. | Wstawka dla regulatora ciśnienia typu AVP DN20 PN16 Kvs=6,3m ³ /h | 1 | |
| 8. | Filtr mechaniczny FS-1 DN25, PN16 | 1 | f-my „POLNA” |
| 9. | Filtr mechaniczny FS-1 DN25, PN16 | 1 | f-my „POLNA” |
| 10. | Regulator pogodowy typu ECL310 230V/50Hz + podstawa elektryczna + klucz aplikacyjny typ A368 | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 11. | Manometr tarczowy zakres 0÷1,6MPa, kl. dokł. 0,6 | 1 | f-my „KFM” |
| 12. | Manometr tarczowy zakres 0÷1,6MPa, kl. dokł. 1,6 | 3 | f-my „KFM” |
| 13. | Termometr techniczny 0÷150°C | 4 | f-my „KWT” |
| 14. | Zawór regulacyjny typu VM2 DN25 PN25 Kvs=6,3m ³ /h (c.o.)+kpl. złączy przyłączeniowych G 1” | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 15. | Zawór regulacyjny typu VM2 DN25 PN25 Kvs=6,3m ³ /h (c.w.u.)+kpl. złączy przyłączeniowych G 1” | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 16. | Siłownik typu AMV20, 230V/50Hz | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 17. | Siłownik typu AMV33, 230V/50Hz ze sprężyną powrotną | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 18. | Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT | 1 | f-my "DANFOSS" |
| 19. | Czujnik temperatury wody ESMU-100 | 2 | f-my "DANFOSS" |
| 20. | Licznik ciepła typu MULTICAL® 603 + ultradźwiękowy przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54 DN25, $Q_{nom.}=6,0\text{m}^3/\text{h}$ + para czujników Pt500 z tulejami + moduł radiowy HC-003-32 | 1 | f-my „KAMSTRUP POWER” |
| 21. | Zawór kulowy kołnierzowy DN50 PN25 | 2 | istniejące |
| 22. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN32, PN16 | 1 | f-my „EFAR” |
| 23. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN32, PN16 | 1 | f-my „EFAR” |
| 24. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN20, PN16 | 2 | f-my „EFAR” |
| 25. | Zawór kulowy z koń. do spawania DN15, PN16 | 2 | f-my „EFAR” |
| STRONA INSTALACYJNA | | | |
| 26. | Pompa obiegowa c.o. - typ MAGNA3 40-120F | 1 | f-my „GRUNDFOS” |
| 27. | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - typ MAGNA3 25-80N | 1 | f-my „GRUNDFOS” |
| 28. | Stabilizator c.w.u. typ ZCW 400 o poj. 400dm ³ stal./emaliowane (atest PZH) + izolacja termiczna | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 29. | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN50,PN6 +izolacja | 1 | f-my „INSTALMET” |
| 30. | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N 100, PN6 | 1 | f-my "Reflex" |
| 31. | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Refix DD 25, PN10 z armaturą przepływową Flowjet | 1 | f-my "Reflex" |
| 32. | Manometr techniczny zakres 0÷0,6MPa | 7 | f-my „KFM” |
| 33. | Termometr techniczny 0÷100°C | 5 | f-my „KWT” |
| 34. | Termo-manometr 0÷100°C, 0÷0,6MPa | 2 | f-my „KFM” |
| 35. | Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 1915 wlk. 1 ^{1/4} ”, potw.=4,0bar | 1 | f-my „SYR” |
| 36. | Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 2115 wlk. 1”, potw.=6,0bar | 1 | f-my „SYR” |
| 37. | Magnetyzer MI-1 DN50 | 1 | f-my „INFRACORR” |
| 38. | Wodomierz JS-16; DN40, $Q_3 = 16,0 \text{ m}^3/\text{h}$ do wody zimnej Tmax=50°C | 1 | f-my „APATOR” |
| 40. | Reduktor ciśnienia typu 6243.1 DN15 G ^{1/2} ” zakres 1,5-5bar | 1 | f-my „Syr” |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 41. | Złącze samoodcinające SU G 1"x 1" | 1 | f-my „REFLEX” |
| 42. | Zawór kulowy mufowy d=15mm | 4 | f-my „EFAR” |
| 43. | Zawór kulowy mufowy d=25mm | 3 | f-my „EFAR” |
| 44. | Zawór kulowy mufowy d=50mm | 5 | f-my „EFAR” |
| 46. | Zawór zwrotny mufowy d=15mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 47. | Zawór zwrotny mufowy d=25mm | 1 | f-my „EFAR” |
| 48. | Zawór zwrotny mufowy d=50mm | 2 | f-my „EFAR” |
| 50. | Wodomierz JS-1,5; DN15, Qn = 1,5 m ³ /h do wody gorącej Tmax=90°C z nadajnikiem impulsów | 1 | f-my „APATOR” |