

Kołobrzeg, dnia 31.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie pomiarów poziomu pyłu w elektrofiltrach poziomych suchych 18/7,5/3x5,0/0,3 kotłów KW-5 i KW-6”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie

Czy zamiast przywołanych w PFU (punkt III. Wymagania technologiczno-montażowe podpunkt 1. Wymagania dla instalacji technologicznej) przetworników wibracyjnych firmy Siemens typ - SITRANS LVS 200 można zastosować równoważne technicznie przetworniki tego samego producenta typu SITRANS LVS 100?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przetworników firmy Siemens typu SITRANS LVS 100.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA