

Kołobrzeg, dnia 23.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZEPUSTNIC”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z pytaniem czy dopuszczają Państwo przepustnice BROEN PN 25 w wykonaniu:

- dysk wykonany ze staliwa węglowego WCB z metalowym lamelowym pierścieniem (stal nierdzewna + grafit) osadzony w dysku – wymienny,
- potrójna mimosrodowość zamknięcia; beztarciowe domknięcie dysku,
- korpus wykonany ze staliwa węglowego WCB
- przepustnice z klasą szczelności A, - szczelność 25bar w kierunku zgodnie z przepływem, natomiast 16 bar w kierunku przeciwnym
- siedlisko w korpusie jest utwardzone powierzchniowo stalą wysokostopową.

W załączeniu aktualna karta katalogowa.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza przepustnice BROEN PN 25 w wykonaniu:

- dysk wykonany ze staliwa węglowego WCB z metalowym lamelowym pierścieniem (stal nierdzewna + grafit) osadzony w dysku – wymienny,
- potrójna mimosrodowość zamknięcia; beztarciowe domknięcie dysku,
- korpus wykonany ze staliwa węglowego WCB
- przepustnice z klasą szczelności A, - szczelność 25bar w kierunku zgodnie z przepływem, natomiast 16 bar w kierunku przeciwnym
- siedlisko w korpusie jest utwardzone powierzchniowo stalą wysokostopową.

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Elżbieta Warchol
Dyrektor
ds. ekonomiczno-finansowych
przekrent

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
PROKURENT

Andrzej Olichwiruk
Andrzej Olichwiruk