

Kołobrzeg, 12.06.2019 r.

Dotyczy: postępowania nr 15/2019 pod nazwą „Zakup wraz z dostawą urządzeń do węzłów ciepłych przy ul. Waryńskiego 7, ul. Zwycięzców 6 i ul. Unii lubelskiej 41 w Kołobrzegu”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Dostawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Jaka średnica tarczy manometru?

Odpowiedź 1:

Średnica tarczy manometru wynosi 160 mm.

Pytanie 2:

Czy filtr mechaniczny FS-1 Zamawiający dopuszcza równoważny?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza filtru równoważnego.

Pytanie 3:

Jaka długość kapilary i średnica termometru technicznego?

Odpowiedź 3:

Długość kapilary wynosi 50 mm.

Pytanie 4:

Jaka średnica tarczy termomanometru?

Odpowiedź 4:

Średnica tarczy termo manometru wynosi 80 mm.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zawory kulowe i zwrotne mufowe równoważne?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza zaworów równoważnych.

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Elżbieta Warchol
Dyrektor
ds. ekonomiczno-finansowych
prokurent

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Danuta Głowacka
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
prokurent