

Kołobrzeg, dnia 17.12.2015r.

Dotyczy: *postępowania pn. „Wykonanie wężła ciepłego wymiennikowego, trzyfunkcyjnego: c.o. + 2 x c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Krzywoustego 19 w Kołobrzegu”.*

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem o możliwość zastosowania równoważnych urządzeń zamiennych względem projektowanych, tj.:

1. Wymiennik płytowy na potrzeby c.o. CB110-38M AlfaLaval na Secespol LC 110-50,
2. Wymiennik płytowy na potrzeby c.w.u. CB60-20H AlfaLaval na Secespol LB60-40H,
3. Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN 65 Instalmet na Aulin FM-65,
4. Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM BIS DN 80 Instalmet na Aulin FM-66,
5. Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokł. 0,6 HPA na HPA 0-1,6MPa
6. Manometr tarczowy zakres 0-1,6MPa, kl. dokł. 1,6 HPA na HPA 0-1,6MPa
7. Manometr tarczowy zakres 0-0,6MPa, kl. dokł. 1,6 HPA na HPA 0-0,6MPa

Odpowiedź 1:

W pkt. 1 i pkt. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie równoważnych wymienników płytowych firmy Secespol.

Od pkt. 3 do pkt. 7 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń równoważnych pochodzących od innych producentów pod warunkiem utrzymania parametrów technicznych, zakresów i klas dokładności.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Olichwiruk