

Kołobrzeg, dnia 19.04.2013 r.

**Dotyczy zamówie pn.: Wykonanie i dostawa trójmodułowego w zia ciepłego na potrzeby c.o., wentylacji i c. w. u.**

W zwi zku z zapytaniem oferenta udzielamy nast puj cych odpowiedzi:

Pytanie 1 :

*Czy mo na stosowa urz dzenia zamienne, równowa ne technicznie do urz dze wyspecyfikowanych w zestawieniu urz dze ??*

Odpowied 1:

Zamawiaj cy nie dopuszcza zastosowania urz dze zamiennych, równowa nych technicznie do urz dze wyspecyfikowanych w zestawieniu urz dze .

Pytanie 2 :

*W wykazie urz dze (poz. 34) wyspecyfikowano zasobnik ciepła c.w. o poj. 50 dm<sup>3</sup> - brak urz dzenia na schemacie technologicznym. Czy oferta ma uwzgl dnia dostaw zasobnika, je li tak to w jakim ma on by wykonaniu (np.: ocynkowany, emaliowany)?*

Odpowied 2:

Pozycj 34 szasobnik ciepła c.w. o poj. 50 dm<sup>3</sup> š nale y wykre li z wykazu urz dze i nie uwzgl dnia przy wyliczaniu kosztów w z.