

Kołobrzeg, dnia 17.12.2015r.

Dotyczy: *postępowania pn. „„Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, trzyfunkcyjnego: c.o. + 2 x c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Krzywoustego 19 w Kołobrzegu”.*

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy szafa AKP i A ma być wybudowana nowa, czy z uwagi na fakt, że sterownik jest istniejący mają być wykonane tylko połączenia peryferyjne ze sterownikiem.

Odpowiedź 1:

Szafa AKP i A ma być wybudowana nowa. Do szafy należy zainstalować istniejące sterowniki.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI



MARIUSZ DZIURA