

Kołobrzeg, dnia 28.12.2015r.

Dotyczy: *postępowania pn. „„Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, trzyfunkcyjnego: c.o. + 2 x c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Krzywoustego 19 w Kołobrzegu”.*

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Należy zastosować 23% VAT.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie pełnego projektu węzła cieplnego wraz z opisem prac do wykonania.

Odpowiedź 1:

Projekt węzła cieplnego zawiera szczegółowe obliczenia doboru urządzeń, zestawienie materiałów, schemat węzła oraz rzut pomieszczenia węzła. Zakres prac do wykonania wyspecyfikowany jest w przedmiarze robót zawartym w kosztorysie nakładczym

Pytanie 2

Na otrzymanym wcześniej rzucie pomieszczenia od Państwa wrysowane są dwa rurociągi cyrkulacji oraz c.w.u. natomiast w rzeczywistości w pomieszczeniu jest jeden rurociąg c.w.u. oraz cyrkulacji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 2:

W zakresie prac należy ująć zgodnie z rzutem pomieszczenia dwa rurociągi cyrkulacji oraz c.w.u.

Pytanie 3

Czy zakres prac hydraulicznych obejmuje tylko pomieszczenie węzła czy przewidziane są również prace poza wymiennikownią?

Odpowiedź 3:

Zakres prac hydraulicznych obejmuje tylko pomieszczenie węzła

Pytanie 4

W zakres prac wchodzi demontaż istniejącego węzła i rurociągów. Co należy zrobić otrzymanym złomem?

Odpowiedź 4:

Złom należy przekazać protokolarnie do magazynu Miejskiej Energetyce Ciepłej w Kołobrzegu przy ul. Kołłątaja 3.

Pytanie 5

Czy dopuszczają Państwo stosowanie izolacji w folii PCV? W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie producenta izolacji styropianowej podanej w SIWZ.

Odpowiedź 5:

Dopuszczamy stosowanie izolacji w folii PCV.


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
MARIUSZ DZIURA**