

Kołobrzeg, dnia 17.07.2013 r.

**Dotyczy:** postępowania na **zakup wraz z dostawą** materiału z **całkowicie rolkowanego** zgrzebła do odłączenia zgrzeblowego typu OZ-1/5.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepna w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie**

Proszę o podanie typu całkowitego, jak również proszę o przesłanie rysunku jak wygląda zgrzeblę. Wszystkie te informacje są niezbędne do stworzenia oferty.

### **Odpowiedź :**

Całkowicie rolkowane zgrzeblę jest całkowitym występem tylko w odłączonych zgrzeblowych OZ-1/5. Posiada podziałkę  $t=556\text{mm}$ , zgrzeblę stalowe prostokątne o wymiarach  $100 \times 10\text{mm}$ , całkowicie pracuje w wannie o szerokości użytkowej  $B_u=570\text{mm}$ .

Rysunki warsztatowe jak i gatunki stali użyte do jego wytworzenia wraz z obróbką cieplną są nam nieznane.