

Kołobrzeg, dnia 10.05.2013 r.

Dotyczy: postępowania pn. **Zakup wraz z dostawą urządzeń technologicznych do montażu w węzłach ciepłowniczych w budynku przy ul. Grochowska 1c i 1gł.**

W związku z zapytaniem jednego z oferentów udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie :

Proszę o informację o cięnięciu na jakie mają być stabilizatory (poz. 11) - PN6 czy PN10?

Odpowiedź :

Stabilizatory (poz. 11) - mają być na cięnięcie PN6.