

Kołobrzeg, dnia 17.04.2014 r.

Dotyczy: postępowania pn. „**CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OGRZEWALNEJ KOTŁÓW, WR-25-014SN, WR-10/M I WR-10 METODĄ STRUMIENIOWO-ŚCIERNĄ**”.

W związku z zapytaniem jednego z oferentów udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie :

Czy MEC Kołobrzeg do zadania udostępnia swoją wewnętrzną sieć sprężonego powietrza? Jeżeli tak, to jaki sposób jest to rozliczane oraz jakie ciśnienie robocze występuję w sieci?

Odpowiedź :

MEC Kołobrzeg udostępni nieodpłatnie swoją sieć sprężonego powietrza o parametrach: ciśnienie 7 bar, wydajność do 300 Nm³/h.

PREZES
ZARZĄDU STÓŁKI

MARIUSZ DZIURA