

Kołobrzeg, dnia 03.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Wymiany dźwigu osobowo –
towarowego na dźwig osobowo-towarowy bezobstugowy w budynku CC-1”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego prosimy o weryfikację wymaganych wymiarów drzwi nowego dźwigu. Zamawiający określił je jako min. 1500 x 2200 mm (szerokość x wysokość). Prosimy o informację czy wymiary te dotyczą wymiarów otwarcia drzwi (przejścia), czy wymiarów drzwi wraz z futryną? Jeżeli podane wymiary dotyczą otwarcia drzwi (przejścia), to:

1. czy zastosowanie drzwi o takich wymiarach ma swoje uzasadnienie? Zastosowanie drzwi o takich wymiarach będzie wymagało wykonania dodatkowych prac budowlanych związanych ze zwiększeniem wysokości otworów drzwiowych na każdym przystanku oraz zastosowania drzwi 6-panelowych, co stanowczo wpłynie na cenę urządzenia.
2. czy Zamawiający dopuści zastosowanie drzwi o minimalnych wymiarach otwarcia (przejścia) 1200 x 2000 mm (szerokość x wysokość)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi o minimalnych wymiarach otwarcia (przejścia) 1200 x 2000 mm (szerokość x wysokość).

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA