

Kołobrzeg, 24.04.2020 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 13/2020 pod nazwą „Czyszczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów WR-25-014SN i WR-10 metodą strumieniowo-ścierną”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Dostawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Czy odpad po czyszczeniu strumieniowo-ściernym pozostały w kotle zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego we własnym zakresie?

**Odpowiedź 1:**

Odpad po czyszczeniu strumieniowo-ściernym pozostały w kotle zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego we własnym zakresie.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający udostępni możliwość korzystania z instalacji sprężonego powietrza zakładowego, jeżeli tak jaka jest wydajność tej instalacji?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający udostępni możliwość korzystania z instalacji sprężonego powietrza zakładowego. Wydajność tej instalacji 120 m<sup>3</sup>/h.

Miejska Energetyka Ciepła  
w Kołobrzegu Sp. z o.o.  
*Danuta Głowacka*  
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów  
prokurent