

Kołobrzeg, dnia 14.01.2016 r.

**Dotyczy: postępowania pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ DO WĘZŁÓW  
CIEPLNYCH PRZY UL.GRYFITÓW 4 I UL. RATUSZOWA 1 W KOŁOBRZEGU”.**

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Załącznik nr 3 i nr 4 poz. nr 1

Czy króćce przyłączeniowe mają być z gwintem czy do wstawiania?

**Odpowiedź 1:**

Załącznik nr 3 i nr 4 poz. nr 1

Króćce przyłączeniowe mają być z gwintem.

WICEPREZES  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Andrzej Olichwiruk*

