

Kołobrzeg, dnia 30.05.2016 r.

Dotyczy: postępowania pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZAWORÓW”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W nawiązaniu do przetargu na dostawę zaworów kulowych kołnierzowych DN200 nr sprawy 33/2016 bardzo proszę o informację czy dopuszczają Państwo złożenie oferty na zawory produkcji Naval/Vexve ?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zawory produkcji Naval/Vexve. Przypominamy, że podane średnice nominalne zaworów odnoszą się do rozmiaru elementów zamykających a nie króćców przyłączeniowych (zawory pełnoprzelotowe).


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
MARIUSZ DZIURA**