

Kołobrzeg, dnia 19.07.2016 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie i dostawa 14 kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy węzły ciepłe będące przedmiotem postępowania przetargowego mają być wyposażone w stabilizatory c.w.u.?

Odpowiedź 1

Węzły ciepłe będące przedmiotem postępowania przetargowego mają być wyposażone w stabilizatory c.w.u., wymaganą pojemność stabilizatora określić zgodnie z wytycznymi dr. K. Żarskiego z zależności

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$m = q \times \tau$$

q – zapotrzebowanie na ciepłą wodę miarodajne do doboru wymiennika ciepła [kg/s]

τ – czas przepływu wody przez stabilizator [s]; zalecany czas: 20 minut = 1200s.

ρ – gęstość wody [kg/m³]

V – objętość stabilizatora [m³]

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA