

Kołobrzeg, 20.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania nr15/2024 pod nazwą „**Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 29,68 kWp i 49,82 kWp na terenie Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu przy ul. Kollątaja 3**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do przetargu chciałbym zapytać o grunt działki która jest przeznaczona pod budowę instalacji PV? Jakiej jest podłoże, co było wcześniej w tej lokalizacji? Na mapce są "kręgi" w miejscu w którym ma być wbita instalacja, czy są to pozostałości po starych budowach, zbiornikach?

Odpowiedź 1 :

Kręgi zaznaczone na mapce wskazują miejsca po zbiornikach wody. Zbiorniki te zostały rozebrane i gruz wywieziony.

Pytanie 2 :

Czy teren jest utwardzony?

Odpowiedź 2 :

Utwardzone są drogi dojazdowe.

Pytanie 3 :

Czy jest możliwość zmiany modułów fotowoltaicznych na inną moc? Konkretnie Longi 525Wp zamiast 530Wp?

Odpowiedź 3 :

Jest możliwość zamiany paneli Longi 530 Wp na Longi 525Wp.

Pytanie 4 :

Czy jest możliwość zmiany sytuacji finansowej firmy z 500 000 na 300 000 zł? Kwota zamówienia nie jest aż taka duża.

Odpowiedź 4 :

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Oferent posiadał pozytywną opinię banku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.