

Kołobrzeg, dnia 08.03.2016 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2xDn250/400 od komory K-4 przy ul. Fredry do komory K-5 przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu”

W związku z otrzymaniem zapytań od potencjalnych Wykonawców Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu rozdziału VIII dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, a mianowicie, czy zachodzi konieczność wykazania się potencjałem technicznym w postaci spawaczy posiadających uprawnienia do spawania gazowego jeżeli technologia prac objętych zamówieniem nie przewiduje spawania gazowego jedynie elektryczne?

Czy Wykonawca może wykazać się potencjałem technicznym w postaci spawaczy posiadających uprawnienia do spawania metodą elektryczną TIG?

W chwili obecnej spawanie rur preizolowanych odbywa się za pomocą metody elektrycznej typu TIG, która jest najlepszą metodą wykonywania połączeń spawanych dla sieci ciepłowniczych, zapewnia wysoką jakość i czystość spoiny.

Odpowiedź 1:

Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca dysponuje spawaczami posiadającymi uprawnienia do spawania metodą elektryczną TIG nie będzie wymagać od Wykonawcy dysponowaniem spawaczami posiadającymi uprawnienia do spawania gazowego. W takim przypadku Wykonawca winien te osoby ująć w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie tych uprawnień.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu rozdziału VIII dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, a mianowicie, czy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (grupa 2 pkt 2) sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW, musi posiadać spawacz czy monter sieci ciepłych?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace polegające na spawaniu sieci ciepłych wykonywane były przez osoby posiadające wymienione w SIWZ kwalifikacje niezależnie od nazewnictwa stanowiska pracy. Jeśli monter sieci ciepłej posiada aktualne uprawnienia zgodne z treścią SIWZ to Zamawiający uzna ten warunek za spełniony.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Olichwiruk

