

Kołobrzeg, dnia 2.06.2016 r.

Dotyczy: postępowania pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZAWORÓW”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie poz. 3b w wymaganiach technicznych napędów elektrycznych cyt. " możliwość ustawienia zmiennej prędkości regulacji stosownie do wymogów procedur optymalizacyjnych parametrów technologicznych procesu". Prosimy o wyjaśnienie jaka jest Państwa interpretacja tego punktu, brzmiącego dość zagadkowo.

Odpowiedź na pytanie 1

W poz.3b w wymaganiach technicznych napędów elektrycznych " możliwość ustawienia zmiennej prędkości regulacji stosownie do wymogów procedur optymalizacyjnych parametrów technologicznych procesu" chodzi o możliwość ustawienia zadanej prędkości zamykania i otwierania zaworu/zasuwy, oraz o ustawienie żądanej prędkości w zależności od bieżącej pozycji zaworu/zasuwy.

Np.: inna prędkość przy rozpoczęciu otwierania, inna prędkość w momencie środkowym i inna prędkość przy „domykaniu”.


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
MARIUSZ DZIURA