

Kołobrzeg, dnia 07.03.2016 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2xDn250/400 od komory K-4 przy ul. Fredry do komory K-5 przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Punkt 1 załącznika nr 8 do SIWZ odnośnie wymagań dotyczących muf zgrzewanych elektrycznie wskazuje na jednego producenta tych muf. Czy w związku z tym, że dopuszczone są systemy preizolowane firmy Logstor można zastosować mufy zgrzewane elektrycznie firmy Logstor?

Odpowiedź 1:

Należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1 załącznika nr 8 do SIWZ.


MARIUSZ DZIURA