

Kołobrzeg, dnia 06.10.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przetarg nieograniczony

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,
78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, mec@mec.kolobrzeg.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 kwietnia 2015 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „**Wykonanie i dostawa trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych**” lub odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych:
 - 1) jednofunkcyjnego: c.o., zlokalizowanego w budynku przy ul. Waryńskiego 2 w Kołobrzegu;
 - 2) dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., zlokalizowanego w budynku apartamentowym z garażami i mieszkaniami, działka nr 98/13 przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu;
 - 3) dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., zlokalizowanego w budynku mieszkalnym „A” działka 18-11/29 przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu;
2. Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania węzłów ciepłych określają załączone Warunki przyłączenia, zestawienia urządzeń i schematy technologiczne.
3. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia węzła powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności na zgodność z Polską Normą.
4. Do każdego z w/w węzłów należy dostarczyć: instrukcję montażu i uruchomienia węzła kompaktowego, schemat instalacji elektrycznej węzła kompaktowego, karty

informacyjne („DTR-ki”) poszczególnych urządzeń węzła, wymagane atesty i karty gwarancyjne, protokoły prób ciśnieniowych, rozruchowych i pomiarów elektrycznych, oraz dokumentację odbiorową węzła dla UDT.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać węzły o gabarytach umożliwiających ich wniesienie do pomieszczeń w których będą zainstalowane, bez konieczności demontażu. W przypadku braku możliwości wykonania węzła o wymiarach umożliwiających jego wniesienie w całości, urządzenie należy wykonać w modułach do prostego demontażu i ponownego montażu (bezwzględnie bez konieczności cięcia ramy konstrukcyjnej!).

Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do wyżej wymienionych warunków spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami przebudowy węzła. W celu spełnienia powyższych wymagań, w załączniku nr 13 do SIWZ, Zamawiający podaje wymiary pomieszczeń technicznych w których będą zainstalowane węzły kompaktowe, wymiary drzwi wejściowych do tych pomieszczeń oraz dopuszczalne gabaryty modułów

6. Wykonawca opracuje Instrukcję eksploatacji i obsługi dla każdego węzła ciepłego.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w siłach własnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewidują udzielenia zamówień uzupełniających.

8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Węzły winny być dostarczone w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, nie dłuższym jednak niż 6 tygodni od rozstrzygnięcia postępowania.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Wadium

- 1) Ustala się wadium w wysokości: **3 000,00 PLN** (trzy tysiące złotych)
- 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium:

- 1) **cena - waga 80%**
- 2) **termin realizacji – waga 20 %**

12. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia **2015-10-12** do godz. 10:00 i oznaczoną napisem: z dopiskiem „Wykonanie i dostawa trzech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych”, nie otwierać przed **2015-10-12** godz. 10:30”.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w pokój nr 104 sala konferencyjna w dniu **2015-10-12** o godz. 10:30.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto.

14. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
MARIUSZ DZIURA