


# SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO

Budowa osiedlowej sieci doprowadzającej 2x0D250/400 od istn. komory K-4 przy ul. Fredry do komory K-5 przy ul. IV Dwiżki Wojska Polskiego w Kobylzcu  
 działy nr: 108/11, 115/4, 91/13, 120 - obr. 5; 23 - obr. 6  
 skala 1:500



Uwaga:  
 - w komorze K-5 przewody alarmowe sieci 2x0D250/400 należy wyposażyć spod końcówek termokurczliwych i zabezpieczyć umieszczając w koszulkach izolacyjnych.

DNACZEWIA:  
 - przewód miedziany  
 - przewód ocynkowany

Nr pr.	5	Główny projekt budowy osiedlowej sieci czepionkowej
Data	17/2015	adres: Kobylce, ul. Fredry - w Twiżli, MP
Skala	1:500	inwestor: IV Dwiżki Wojska Polskiego
Proj. inż.	E.B.	konieczność: sprężynizacji alarmowej
Proj. inż.	E.B.	KL/15/86
Proj. inż.	J. Szymoński	UAW/V/7342/297/94

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
 INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
 Koszalin, ul. Piłsudskiego 9/2  
 tel./fax 024 246 02 80