

Kołobrzeg, 17.11.2020 r.

**Dotyczy: postępowania nr 42/2020 pod nazwą „Wykonanie trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach.”**

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do przetargu na „Wykonanie trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach.” nr 42/2020 proszę o informację czy węzły na ul. Kasprowicza – AKCES BUD-B w poz. 38 możemy zastosować wodomierz JS-16, DN40 (wodomierze typu WS nie są już produkowane).

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w węzle, który będzie zlokalizowany w budynku B przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu wodomierza JS-16, DN40 zamiast wodomierza typu WS ujętego w poz. 38 zestawienia wyposażenia technologicznego węzła ciepłego – AKCES BUD-B, ul. Kasprowicza.

**Pytanie 2:**

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie w węzle na ul. Mazowiecką BUD-C Strojny (ZAZ) poz. 26 Pompa obiegowa c.o. Magna3 25-100 F – pompy Magna3 przy DN25 nie występują w wykonaniu kołnierzowym.

Proszę o informację i nr katalogowy pompy jaką należy zastosować.

**Odpowiedź 2:**

Należy zastosować pompę obiegową c.o. Magna3 25-100.