

Kołobrzeg, 24.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania nr 33/2020 pod nazwą „**Wykonanie modernizacji układu pompowego Ciepłowni MEC Kołobrzeg zlokalizowanej przy ul. Kollątaja 3 w Kołobrzegu**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zapisu w punkcie 3 podpunkt 7) PFU dotyczącego wymaganych corocznych przeglądów gwarancyjnych. Proszę podać jakie urządzenia lub instalacje mają być objęte przeglądami oraz sam zakres przeglądów.

Podobnie proszę o wyjaśnienie zapisu w paragrafie 15 punkt 24) umowy "w okresie obowiązywania gwarancji udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych" - Jaki miałby być zakres takich przeglądów gwarancyjnych i jakie urządzenia lub instalacje mają mu podlegać?

Odpowiedź :

Coroczne przeglądy gwarancyjne, o których mowa w punkcie 3 ust. 7 PFU jak również w umowie § 15 ust. 1 pkt. 24 dotyczą instalacji: szafy sterującej, szafy zasilającej, urządzeń pomiarowych napędów regulacyjnych i systemu wizualizacji opartego na CitectSCADA.