

Kołobrzeg, 07.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr 30/2021 pod nazwą „*Wykonanie kompletnego kompaktowego węzła cieplnego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanym pomieszczeniu w budynku przy ul. Mazowieckiej 4E*”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepna w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę wymiennika c. w. u. na wymiennik CB 60-40L. Podany w zestawieniu materiałów wymiennik CB60-30L nie jest dostępny w wymaganym terminie wykonania zamówienia tj. 15 listopada 2021 r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymiennika CB 60-40L.