

TABELA REGULACYJNA

Temperatuty zasilania i powrotu dla węzłów ciepłych podłączonych do sieci ciepłej, które są zasilane z kotłowni osiedlowej Podczele

strona wysokich parametrów				
Lp.	Temperatura zewnętrzna	Współczynnik obciążenia	T _{zas.}	T _{powr.}
	[°C]	ϕ	[°C]	[°C]
1	12	0,22	69,8	49,7
2	11,5	0,24	70,8	50,4
3	10,5	0,26	71,7	51
4	10	0,28	72,2	50,8
5	9	0,3	72,7	51
6	8,5	0,32	73,2	51,2
7	8	0,34	73,7	51,7
8	7	0,36	74,6	52,3
9	6,3	0,38	75,6	52,9
10	5,5	0,4	76,6	54,7
11	5	0,42	77,6	54,9
12	4	0,44	79,1	55,4
13	3,5	0,46	80	55,5
14	2,5	0,48	82	56,5
15	2	0,5	83	56,8
16	1,5	0,52	84	56,9
17	0,5	0,54	86	58
18	0	0,56	86,9	58
19	-1	0,58	88,9	59,2
20	-1,5	0,6	89,9	59,2
21	-2	0,62	90,9	59,3
22	-3	0,64	92,4	59,9
23	-4	0,66	94,8	61,5
24	-4,5	0,68	95,8	61,8
25	-5	0,7	96,8	62
26	-6	0,72	98,8	63,1
27	-6,5	0,74	99,8	63,2
28	-7,5	0,76	101,7	64,3
29	-8	0,78	102,7	64,3
30	-9	0,8	104,2	65
31	-9,5	0,82	105,7	65,6
32	-10	0,84	106,7	65,6
33	-11	0,86	108,1	66,2
34	-11,5	0,88	109,6	66,8
35	-12,5	0,9	111,6	68
36	-13	0,92	112,6	68,1
37	-14	0,94	114,1	68,7
38	-14,5	0,96	115	68,7
39	-15	0,98	116	68,8
40	-16	1	118,6	70,5

Sprzedawca:

Odbiorca:

Kołobrzeg, dnia