

**TABELA REGULACYJNA**  
temperatury zasilania i powrotu dla węzłów cieplnych  
zasilanych z kotłowni osiedlowej w Podczelu

strona wysokich parametrów				
Lp.	Temperatura zewnętrzna	Współczynnik obciążenia	T <sub>zas.</sub>	T <sub>powr.</sub>
	[°C]	$\phi$	[°C]	[°C]
1	12	0,22	70	45,5
2	11	0,25	70,5	46
3	10	0,28	71	46,5
4	9	0,31	71,5	47
5	8	0,33	72,5	48
6	7	0,36	73,5	48,5
7	6	0,39	74	49
8	5	0,42	74,5	49,5
9	4	0,44	76,5	50
10	3	0,47	78	50,5
11	2	0,5	79,5	51
12	1	0,53	81,5	52,5
13	0	0,56	83	53
14	-1	0,58	84,5	54
15	-2	0,61	86,5	54,5
16	-3	0,64	88	55
17	-4	0,67	89,5	56,5
18	-5	0,69	91,5	57
19	-6	0,72	93	58
20	-7	0,75	95	59
21	-8	0,78	96,5	59,5
22	-9	0,81	98,5	60,5
23	-10	0,83	100	61
24	-11	0,86	101,5	62
25	-12	0,89	103,5	63
26	-13	0,92	105	63,5
27	-14	0,94	107	64
28	-15	0,97	108,5	64,5
29	-16	1	110	65

Sprzedawca: .....

Odbiorca: .....

Kołobrzeg, dnia .....