

Kołobrzeg, 19.03.2025 r.

Dotyczy: Postępowania nr 08/2025 pod nazwą „Remont pokładu rusztowego RTP 2x2,5x7 kotła WR-25 KW-5”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1 :

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do zadania: „Remont pokładu rusztowego RTP2x2,5x7 kotła WR-25 KW-5” i jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.

Opis przedmiotu zamówienia jest bardzo obrazowo i dokładnie przedstawiony w SIWZ, ponadto sprawozdanie z przeglądu dokładnie pokazuje stan rusztu nie tylko na zewnątrz pokładu rusztowego, ale i zespołów zakrytych.

Realizujemy szereg podobnych tematów, podczas których spotykamy się z różnymi utrudnieniami dróg transportowych do miejsca remontu. Potrafimy dostosować się do różnych wymagań logistycznych poprzez wynajęcie dźwigu, bądź ładowarki teleskopowej, lub możliwości skorzystania ze sprzętu Zamawiającego.

Do sporządzenia oferty potrzebujemy znać pochodzenie rusztowiny, czy będzie to z rozbiórki do ponownego montażu, lub dysponujecie Państwo nową rusztowiną, oraz czy rusztowiny zabezpieczone są przed wypadaniem poprzez zastosowanie pierścieni. Jeśli możliwe jest zwolnienie nas z uczestnictwa z obowiązkowej wizji lokalnej, złożymy ofertę ponosząc ryzyko nieobecności na obiekcie.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od uczestnictwa w wizji lokalnej.

Odpowiedź 1 :

Rusztowiny będą pochodziły z rozbiórki rusztu i powtórnie zostaną użyte do ponownego montażu. W przypadku dużych uszkodzeń rusztowin, potwierdzonych przez Kierownika Działu Produkcji, przekazane zostaną nowe rusztowiny.

Rusztowiny są zabezpieczone przed wypadaniem poprzez zastosowanie pierścieni.

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od uczestnictwa w wizji lokalnej. Wizja lokalna jest jednym z warunków udziału w postępowaniu. Nieobecność na wizji skutkuje odrzuceniem oferty.