

Wymagane parametry techniczne materiałów**1. Malowanie elewacji**

Z uwagi na to, że wcześniej pomalowana została północna ściana szczytowa budynku administracyjnego, Zamawiający wymaga aby do malowania ściany południowej ww. budynku i elewacji budynku socjalno-gospodarczego zostały użyte farby takie jak na ścianie północnej.

Farba elewacyjna

ARMASIL F – silikonowa farba elewacyjna

Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o.

Budynek administracyjny – kolorystyka jak na ścianie północnej (do ustalenia z Zamawiającym)

Budynek socjalno-gospodarczy – kolor do ustalenia z Zamawiającym

Preparat gruntująco-impregnujący pod produkty silikonowe KABE np. **HYDROPOR**

2. Styrodur

Płyty XPS o wytrzymałości na ściskanie minimum 300kPa.

3. Siatka elewacyjna

Siatka z włókna szklanego o gramaturze 145-165 g/m².

4. Tynk

Cokół - tynk cienkowarstwowy mineralny gładki

Ściany – tynk cienkowarstwowy mineralny faktura jak na tynku ścian północnej i wschodniej

Wymagane jest aby wszystkie zaprawy, grunty, podkłady i wyprawy tynkarskie były w jednym systemie i technologii.