

Kołobrzeg, 25.03.2025 r.

**Dotyczy: Postępowania nr 11/2025 pod nazwą „Remont elewacji budynku socjalno-gospodarczego i malowanie południowej ściany szczytowej budynku administracyjnego przy ul. Kollątaja 3 w Kołobrzegu”**

W związku z otrzymaniem zapytań od potencjalnych Wykonawców Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

**Pytanie 1 :**

Zwracam się z pytaniem w sprawie postępowania pn. " Remont elewacji budynku socjalno-gospodarczego i malowanie południowej ściany szczytowej budynku administracyjnego przy ul. Kollątaja 3 w Kołobrzegu"- czy zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania ścian na budynku socjalnym, poprzez zamianę robót skucia i tarowania starego tynku na wklejenie siatki elewacyjnej.

**Odpowiedź 1 :**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii naprawy elewacji południowej i zachodniej budynku socjalno-gospodarczego, która swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących robót: naprawę uszkodzonych miejsc tynku i izolacji (tj. wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych itp.), gruntowanie ścian i wtopienie dwóch warstw siatki.

Zamawiający dopuszcza obie technologie naprawy elewacji, do Oferenta należy wybór sposobu naprawy elewacji południowej i zachodniej.

Wymagane będzie od Oferenta aby kosztorys załączony do oferty ujmował zmiany, stosowne do wyboru technologii, którą zastosuje przy remoncie w przypadku, gdyby Zamawiający udzieliłby mu zamówienia.

Zamawiający informuje, że jeśli Oferent wybierze technologię zgodną z przedmiarem robót, to w kosztorysie ofertowym należy ująć warstwę zbrojącą wykonaną z dwóch warstw siatki, a nie z jednej, jak to ujmuje przedmiar w poz. 26.