

Kołobrzeg, 23.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania nr 28/2024 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłych**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie :

Czy do w/w zadania Zamawiający dopuszcza, jako równoważne, zastosowanie złącz termokurczliwych prostych sieciowych radiacyjnie pochodzących od producenta oferowanego systemu rur i kształtek preizolowanych – ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. spełniające wszystkie wymagania Normy PN-EN 489:2009 oraz posiadające Świadectwo z badania obciążenia od gruntu (tzw. Skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli?

Czy w przypadku zastosowania złącz swojej produkcji Zamawiający dopuszcza zmianę nazwy złącz tj. MDPW na NTX +M oraz MKMW na NSRK w Formularzu cenowym?

Odpowiedź :

Niestety nie możemy dopuścić do stosowania złączy termokurczliwych produkcji ZPU Międzyrzecz, ponieważ w instrukcji wykonania izolacji i hermetyzacji zespołu złącza typu NTX+M podana jest informacja, iż montażu tych elementów może wykonywać tylko personel przeszkolony posiadający certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zakaszewskiego 4 w Międzyrzeczu. Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o. nie posiada pracowników spełniających w/w warunki.