

Kołobrzeg, 18.07.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 18/2023 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie :**

Proszę jeszcze o wyjaśnienie poz. Nr 11 z zestawienia materiałów.

Czy chodzi o rurę zakończeniową, która łączy sieć tradycyjną kanałową z siecią preizolowaną czy też o mufę zakończeniową kończącą sieć preizolowaną w ziemi.

**Odpowiedź :**

Poz. 11 tabeli winna brzmieć „Mufa zakończeniowa termokurczliwa o śr. 76,1/140mm”.

W załączeniu poprawiona tabela.