

Kołobrzeg, 20.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania nr 16/2023 pod nazwą „**Wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie :

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach” (16/2023) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy:

Dotyczy projektu umowy:

Obecna konstrukcja zapisu § 10 ust. 2 pkt 1) obliguje Wykonawcę do zapłaty ewentualnych kar umownych nawet w sytuacji, gdy zaistniałe okoliczności nie pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniami lub zaniechaniami. W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie w § 10 ust. 2 pkt 1) tiret pierwszy i drugi pojęcia „przekroczenie terminu” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt 1 tiret pierwszy i tiret drugi projektu umowy.

W związku z wprowadzoną zmianą terminu realizacji zadania załączamy poprawiony wzór umowy.