

Kołobrzeg, 27 grudnia 2021 r.

SPROSTOWANIE OMY/ KI PISARSKIEJ

Dotyczy: postępowania nr **36/2021** pod nazwą *ś Budowa II etapu szczytowej kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów w Kołobrzegu*

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w ROZDZIALE III SIWZ w ustępie 5 punkt 6 a także w treści ogłoszenia o zamówieniu (4. Określenie przedmiotu zamówienia ustęp 5 punkt 6) błędnie wpisano średnicę czopucha

Prawidłowy zapis winien brzmieć :

ś6) budowa komina i czopucha o średnicy 500 mm z typowych elementów z blachy stalowej kwasoodpornej wraz z neutralizatorem skroplin;