

PLAN SYTUACYJNY

Budowa przyłącza ciepłowniczego do proj. budynku usługowo-mieszkalnego na dz. 143, 144/11 przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu skala 1:500

Legenda:

- proj. przyłącze ciepłownicze preizolowane
- istn. sieć cieplna preizolowana
- granica działki
- A punkt włączenia do istn. sieci cieplnej 2xDn200/315
- z załamanie przyłącza ciepłowniczego
- zo zawór odcinający preizolowany
- istn. drzewo do przesadzenia (głóg dwuszyjkowy, obwód pnia na wysokości 5cm wynosi 12cm)
- nowa lokalizacja drzewa

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem pod numerem pozytywnej weryfikacji GN.6640.464.2025 zgłoszonej w PODGiK w Kołobrzegu

UWAGA:

- na odcinku g3-P1 trasę przyłącza poprowadzono po trasie wodociągu woD80 oznaczonego na mapie jako nieczynny oraz gazociągu gsA (nieczynność ustalono z gazownią telefonicznie)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel. 094 348 60 80, 605 328 817
email: elgi@op.pl

Nr rys.	1	Objekt BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO	
Skala	1:500	Adres Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej	
proj.	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	specjalność instalacyjno w zakresie sieci cieplnych	16.06.2025
oprac.	mgr inż. J. Szymańska UAN/U/7342/297/94	specjalność instalacyjno w zakresie sieci cieplnych	16.06.2025
oprac.	mgr inż. M. Malinowska		16.06.2025