

Kołobrzeg, 30.07.2025 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 27/2025 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej**” .

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Witam, po zapoznaniu z się z SIWZ oferujemy: rury i kształtki z/s, HDPE bez bariery antydyfuzyjnej, alarm impulsowy pojedynczy 2 druty, zawory ze zredukowanym przelotem. Szczególnie te zawory są istotne

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że wymagane są zawory o pełnym przelocie.